

Référence :
CTCMH-FR-018-030

CERTIFICAT D'ADMISSION AU LABEL CERTICOLD
CERTIFICATE OF ADMISSION TO THE CERTICOLD LABEL

Demandeur du certificat : **EPTA-France SAS**
Applicant

La société : **EPTA-GROUP**
Company
FRANCE & ITALIE

est autorisée à apposer le label Certicold HACCP « Meubles frigorifiques de vente à groupe logé » en application des règles générales du label et des spécifications complémentaires figurant dans le cahier des charges CC-04 pour le produit suivant :

is allowed to affix the Certicold « Refrigerated display cabinet with integrated refrigerated unit » mark in application of the General Rules of the mark and the additional specifications listed in the Specific Rules CC-04 to the following equipment..

Désignation commerciale et type : **SKYLIGHT INTEGRAL PERFORM**
Trade name and type
GRANBERING INTEGRAL ULTRA

Le présent certificat atteste que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires figurant dans le cahier des charges général CC-00 et le cahier des charges CC-04, que la production et le système qualité du fabricant ont fait l'objet des contrôles définis par les règles du cahier des charges CC-04, et que le produit est accompagné lors de sa livraison d'une notice d'information validée dans le cadre de la certification.

This certificate testifies that the above designated product has been certified to comply with the standards and additional specifications listed in the CC00 and CC-04, that the manufacturer's production and quality assurance system have been checked as provided for specifications CC-04 and that the product upon delivery includes an information leaflet which has been approved in the certification process.

Certificat n° CTCMH-FR-018-030- valable pour une durée de 36 mois, du 15/09/2022 au 14/09/2025.

Certificate no. CTCMH-FR-018-030 valid for a 36-month period, from 15/09/2022 until 14/09/2025.



Ce certificat est valable jusqu'à la date mentionnée ci-dessus sous réserve des résultats des contrôles réalisés par le Cemafruid qui peut prendre les sanctions prévues par les règles générales de la marque et les règles spécifiques CC-04


This certificate is valid until the date mentioned above, subject to satisfactory results on the checks carried out by Cemafruid, who may apply the sanctions provided for in the General Rules of the mark and the Specific Rules CC-04.



ACCREDITATION N° 5-0561
PORTEE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR



Fait à Fresnes le 31/10/2023
La Présidente de Cemafruid SAS
TECNEA SAS représentée par son Président
Gérald CAVALIER

DocuSigned by:

6CF98E3988C7450...

Domaine d'application*Application domain***AGRO-ALIMENTAIRE***AGRO-FOOD***Domaine de température***Temperature range* **< -15°C****Descriptif du produit***Product Description* **Meuble frigorifique de vente à groupe intégré***Refrigerated display cabinet with integrated refrigerated unit* **Meuble horizontal***Horizontal cabinet* **Meuble vertical***Vertical cabinet* **Fermé***Closed***Conformité technique, thermique***Technical and thermal compliance* **Maintien des températures des denrées périssables***Maintaining the temperatures of perishable goods* **Performances thermiques conformes à la norme NF EN ISO 23953-2***(Meubles frigorifiques de vente - Partie 2 : classification, exigences et méthodes d'essai)**Thermal performance in accordance with NF EN ISO 23953-2 (Refrigerating display cabinets - Part 2: Classification, requirements and test methods)* **Limites de chargement indiquées***Load limits indicated* **Pas d'impact du dégivrage sur les conditions de maintien des températures :***T°C de dégivrage ne dépassant pas 6°C**Temps maximal de dégivrage : 60 minutes**No impact of defrosting on temperature maintenance**conditions: Defrost T ° C not exceeding 6 ° C**Maximum defrost time: 60 minutes* **Maîtrise des processus de fabrication :***Audit du constructeur par tierce partie**Control of manufacturing processes:**Third Party manufacturer Audit***Portée du certificat de type***Scope of the type certificate***Meuble de référence : Skylight Integral Perform 3124mm***Reference cabinet: Skylight Integral Perform 3124mm***Classe d'efficacité énergétique :***Energy Efficiency class :***C****Gamme certifiée***Certified range*

Profondeur de cuve [mm]	Longueur [mm]					Hauteur [mm]
756	1562	2343	2025	3124	3905	2110
906	1562	2343	2025	3124	3905	2110

Configuration du meuble frigorifique de vente à groupe intégré*Configuration of the refrigerated display cabinet with integrated refrigeration unit***Classe d'ambiance de température***Ambiant temperature class***3 soit 25°C et 60%HR****Classe de température des produits***Foodstuff temperature class***L1 soit < -15°C**